



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , RAISEN  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021877/FNOC/COL/2025/3074  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Jul-25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : PROMOTER: VAISHNAVI PATIDAR SHIKSHA EVAM SAMAJ  
KALYAN SAMITI PROMOTER ADDRESS: VILLAGE - MENDUA,  
BHOJPUR ROAD, TEHSIL - GOHARGANJ, DISTRICT - RAISEN  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 15 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 3 ( Acres )  
संपत्ति का पता / Property Address : VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL, KH NO 42 [PART], MENDUA,  
GOHARGANJ, DIS - RAISEN [M.P] - 464993 RAISEN District Rural  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :


विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100021877 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

### टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट्स से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

  
सचिव

वैष्णवी पाटीदार शिक्षा एव

  
PRINCIPAL  
VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL

1. Access.



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , RAISEN  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021877/FNOC/COL/2025/3074  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Jul-25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.

  
सचिव  
वैष्णवी पाटीदार शिक्षा एवं  
समाज कल्याण समिति, भोपाल

  
PRINCIPAL  
VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , RAISEN  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021877/FNOC/COL/2025/3074  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Jul-25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एंड एंड अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तम और दायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

सचिव

वैष्णवी पाटीदार शिक्षा एवं  
समाज कल्याण समिति, भोपाल

Page 3 of 4

PRINCIPAL  
VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,  
BHOPAL Division , RAISEN  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021877/FNOC/COL/2025/3074  
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 18, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 11-Jul-25  
आवेदक का नाम / Applicant Name : VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

ARUN KUMAR  
VISHWAKAR  
MA

Digitally signed by  
ARUN KUMAR  
VISHWAKARMA  
Date: 2025.07.11  
14:47:33 +05'30'

BHOPAL Collector/Fire Officer,

BHOPAL Division , RAISEN  
Madhya Pradesh

  
सचिव  
वैष्णवी पाटीदार शिक्षा एव  
समाज कल्याण समिति, भोपाल

  
PRINCIPAL  
VAISHNAVI PUBLIC SCHOOL